


ЛИГА-СЕРТ

Испытательная лаборатория

 Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА-СЕРТ»
(ООО «ЛИГА-СЕРТ»)

 109383, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Печатники,
ул. Песчаный карьер, д.3, стр.1

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Фактический адрес места осуществления деятельности:

 109383, РОССИЯ, Москва г, улица Песчаный Карьер, дом 3 строение 1, ком. 25, 28,
29, 30, 31, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

 тел.: 8 (495)379-51-11. e-mail: lab@labsert.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ RA.RU 21HY14

Данные о пробе

Шифр пробы	4095-4
Объект исследований	Питьевая вода. После водоподготовки
Условия доставки	Автотранспорт, сумка-холодильник
Температура при доставке проб	+2°С
Нарушения при доставке проб	Упаковка не нарушена
Упаковка	Стерильные стеклянные и п/э бутылки
Масса пробы	0,5 л * 4
Цель исследований	Производственный контроль. На соответствие СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
Сведения о СИ	Весы электронные JW-1, № 0509082; анализатор жидкости мод. Эксперт-001, №7106
Дата проведения исследований	12.05.2025 г. -26.05.2025 г.

Результаты исследований
Микробиологические показатели:

Наименование показателя	Результат	Требования НД	НД на методы испытаний
Общее микробное число, КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23, п 5.1-5.4, 5.7
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23, п 6.1-6.4, 6.7
Бактерий вида Escherichia coli (E/ coli), КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23, п 7.1-7.6, 7.8
Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23, п 8.1-8.5
Колифаги, БОЕ/ 100 см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23, X
Сульфитредуцирующие клостридий, КОЕ/ 20 см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23, XII

Примечание.

Сведения об отборе проб (место, дата и время отбора) предоставлено заказчиком.

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец