



Испытательная лаборатория ООО «Лаб24»
 Адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, 89
 Тел: +7 (495) 133-0-134
 e-mail: info@lab-24.ru сайт: www.lab-24.ru
 Аттестат аккредитации №РА.RU.21АН50



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 868 от 11.03.2019 г.

Наименование испытуемого объекта	Вода питьевая централизованного водоснабжения		
Заказчик	ООО "Обушково"		
Адрес заказчика	143582, Московская область, Истринский район, д. Красный поселок, ул. Героя Советского Союза Конюхова С.С. (Жк, дом 1а, помещение 11)		
Место отбора пробы (адрес)	Московская обл., Истринский муниципальный район, с.п. Обушковское, дер. Красный поселок		
Точка отбора пробы	После водоподготовки		
Отбор пробы выполнил	ООО «Лаб24»		
Дата/время отбора пробы	06.03.2019/11:00	Дата/время получения пробы в ИЛ	06.03.2019/13:30
Дата начала испытаний	06.03.2019	Дата окончания испытаний	11.03.2019
Сопроводительная документация	Акт отбора проб № 166 от 05.03.2019г.		
Дополнительная информация	-		
Регистрационный номер пробы в лаборатории	19/000879		

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытания с характеристикой погрешности, X±Δ	Единицы измерения	Норматив	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ					
1	Железо общее	0,137 ± 0,033	мг/дм ³	0,3 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96, изд. 2011 г.
2	Жесткость общая	2,6 ± 0,4	*Ж	7 ¹⁾	ГОСТ 31954-2012 метод А, изд. 2013 г.
3	Кремнекислота (в пересчете на кремний)	2 ± 0,5	мг/дм ³	10 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06, изд. 2011 г.
4	Марганец	0,003 ± 0,0008	мг/дм ³	0,1 ¹⁾	ФР.1.37.2016.23613, изд. 2016 г.
5	Фториды (фторид-ионы)	1,1 ± 0,16	мг/дм ³	1,5 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002, изд. 2012 г.

¹⁾ СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Результаты изложенные в протоколе распространяются только на образцы подвергнутые испытаниям
 Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с разрешения ООО «Лаб24»